



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO

00184 Roma
piazza S. Francesco di Paola 9
tel. 06 - 488961 - fax 4815704

Prot 12213 - 311


23 NOV. 1998

GENERAL ELETTRONICA S.r.l.
Via Carlo Marx, 174
41012 CARPI
Fax 059/690121

Oggetto: Impianti di allontanamento dei volatili.

Con riferimento alla richiesta del 2.11.1998, presa visione della documentazione allegata e delle ulteriori informazioni acquisite in occasione di un recente incontro con un Vostro tecnico, questo Istituto, pur non avendo avuto occasioni dirette di lavoro con codesta ditta, ritiene che il sistema proposto rientri tra quelli più idonei ad affrontare il problema dell'allontanamento dei piccioni dalle facciate di interesse artistico. Si ritiene opportuno segnalare la necessita' di porre particolare riguardo nella progettazione dell'impianto per non interferire troppo con la configurazione del monumento ed in particolare degli elementi decorativi e di curare la fase dell'installazione, valutando la possibilita' di interporre uno strato di sacrificio tra la superficie originale e la resina epossidica con cui vengono fissati i supporti.

GC/MPM/

IL DIRETTORE

Michele Cordaro
